




Unia Europejska



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Krynki, dnia 3 sierpnia 2022 r.

Gmina Krynki
Ul. Garbarska 16
16-120 Krynki

RG.272.15.2022

/Wszyscy zainteresowani Wykonawcy/

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego na zamówienie, którego wartość bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż 130 000 złotych

dot.: zakup, dostawa i montaż *wiaty drewnianej do ekspozycji przedmiotów użytku codziennego oraz rolniczego sprzed kilkudziesięciu lat wraz z wyposażeniem* w ramach realizacji projektu pn. „Muzeum pod chmurką” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Jakie dokładnie ścianki mają być zabudowane płytą we wiacie?

Odpowiedź na pytanie 1

W wiacie drewnianej zabezpieczone mają być trzy ściany: dwie boczne o długości 4,3 m oraz tylna o dł. 8 m, przezroczystą płytą plexi przed czynnikami atmosferycznymi, o grubości min. 5 mm.

Pytanie 2

Czy szczyty też mają być zabudowane?

Odpowiedź na pytanie 2

Szczyty ścian mogą być zabezpieczone przezroczystą płytą plexi przed czynnikami atmosferycznymi o grubości min. 5 mm.

Pytanie 3

Jeżeli słupy mają być o wysokości 250 cm to niestety płyty będą musiały być łączone. Jeśli miałyby być one kładzione w całości to słupy musiałyby mieć 210 cm wysokości. Proszę o informację jak mamy to liczyć? Czy takie zmiany wchodzą w grę czy zostawiamy tak jak jest oryginalnie w zapytaniu?

Odpowiedź na pytanie 3

Słupy mają być o wysokości 250 cm i płyty mogą być łączone.

BURMISTRZ

Jolanta Gudałewska